



Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych - ISO 2768-1 (zgodnie z PN-EN ISO 2768-1:1999)

0,5 mm do 3 mm	powyżej 3 mm do 6 mm	powyżej 6 mm do 30 mm	powyżej 30 mm do 120 mm	powyżej 120 mm do 400 mm	powyżej 400 mm do 1000 mm	powyżej 1000 mm do 2000 mm	powyżej 2000 mm do 4000 mm
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24
NIP 777-26-19-447

GRUPA WEBA
Nazwa: Rura do zbiornika naziemnego LPG, z kompensatorem i półrubnikiem 3/4" anlysejsmiczne

Metoda rzutowania: Materiał: Indeks: 01-08-0753-03

Konstruował: Sz. Łatas
Sprawdził: 4

Waga: 2.61 kg
Format: A3
Arkusz 1 z 2

NR	Indeks	OPIS	ILOŚĆ	Długość
1	01-04-0026-01	Rura stalowa 26,9 x 2,6 przewodowa st-37	1	1348,64
2	21-50-0016-10	Kompensator DN16 z nakrętką 3/4" i króćcem do wspawania	1	
3	20-06-0020-05	Króciec gwintowany 3/4" L-40	1	
4	21-12-0001-08	Farba proszkowa 9016	0,04 kg	