



NR	Indeks	OPIS	ILOŚĆ	Długość
1	01-04-0026-39	Rura stalowa w izolacji 3LPE 26,9 x3,6 L=1320	1	
2	21-50-0016-10	Kompensator DN16 z nakrętką 3/4" i króćcem do spawania	1	
4	50-01-0040-03	Tuba termokurczliwa RPK 40/13	1	70
5	20-03-0025-02	Tuleja zaciskowa 25 ocynkowana	1	
6	01-01-0025-10	Rura PE25 x 3,0 SDR11 RC	1	760
7	01-06-0035-03	Rura aluminiowa 35x1,0 SP-90030 PA38	1	500
8	50-50-0025-08	Zaślepki kolumny PE25	1	

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych - ISO 2768-1 (zgodnie z PN-EN ISO 2768-1:1999)

0,5 mm do 3 mm	powyżej 3 mm do 6 mm	powyżej 6 mm do 30 mm	powyżej 30 mm do 120mm	powyżej 120 mm do 400 mm	powyżej 400 mm do 1000 mm	powyżej 1000 mm do 2000 mm	powyżej 2000 mm do 4000 mm
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

**WEBA** GRUPA WEBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
61-037 Poznań, ul. Krańcowa 24  
NIP 777-26-19-447

Nazwa: Rura do zbiornika propan 990x1250 z półrubunkiem PE 25 PE100 SDR11 w izolacji 3LPE antysejsmiczne  
Rewizja

Metoda rzutowania: Materiał: Indeks: 01-08-0990-05 Skala: 1:5  
Format: A3

Konstruował D.Szara Data: 22.05.2023 Waga : 3.56 kg Arkusz 1 z 1  
Sprawdził